

Projectnummer: **Q25-00275**

Omschrijving: **Gebouw C - Woongebouwen**

Bouwsysteem: **Max 21 (2016)**

Dak: **Dak Max2016**

Eigen gewicht (vloer, wanden): **1,75 [kN/m²]**

Eigen gewicht dak **0,60 [kN/m²]**

Extra belasting (elke verdieping behalve dak): **0,00 [kN/m²]**

Extra belasting topdak: **0,00 [kN/m²]**

Totaal eigen gewicht (alle lagen behalve toplaag): **2,35 [kN/m²]**

Totaal eigen gewicht (toplaag): **2,35 [kN/m²]**

Gebruiksfunctie A: **Niet-Gemeenschappelijke Vloeren**

Veranderlijke belasting **1,75 [kN/m²]**

Scheidingswanden: **0,50 [kN/m²]**

Totaal veranderlijke belasting A: **2,25 [kN/m²]**

Gebruiksfunctie B: **Gemeenschappelijke Vloeren**

Veranderlijke belasting **3,00 [kN/m²]**

Scheidingswanden: **0,00 [kN/m²]**

Totaal veranderlijke belasting B: **3,00 [kN/m²]**

Gebruiksfunctie C: **-**


Veranderlijke belasting **0,00 [kN/m²]**

Scheidingswanden: **0,00 [kN/m²]**

Totaal veranderlijke belasting C: **0,00 [kN/m²]**

Belasting door wateraccumulatie (daklaag): **1,00 [kN/m²]**

Belasting door sneeuw (daklaag): **0,56 [kN/m²]**



		Veranderlijke belasting						
		Vloeren					dak	
kN	E.G.	BG	1e	2e	3e	water	sneeuw	
A	11,1	10,6	0,0	0,0	0,0	4,7	2,6	
B	22,1	21,2	0,0	0,0	0,0	9,4	5,3	
C	22,1	24,7	0,0	0,0	0,0	9,4	5,3	
D	44,3	49,5	0,0	0,0	0,0	18,8	10,6	
E	38,8	42,4	0,0	0,0	0,0	16,5	9,2	
F	16,6	17,7	0,0	0,0	0,0	7,1	4,0	
G	11,1	14,1	0,0	0,0	0,0	4,7	2,6	