

To:
Cc:
From:
Sent: Thur 3/26/2026 10:29:57 AM
Subject: FW: adviezen ODNHN Balgweg 105 Breezand
Received: Thur 3/26/2026 10:30:45 AM
[P10470 WA Memo brandblusvoorziening AZC Breezand.pdf](#)
[Advies positie geboorde put. .png](#)

[EXTERN] Dit bericht is afkomstig van een externe organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of het klikken op links, vooral van onbekende afzenders.

Goedemorgen

Wij adviseren om één geboorde put te realiseren op een locatie vóór de slagboom. De exacte positionering kan in overleg met het uitvoerende bedrijf worden bepaald.

Voor de twee overige locaties, waar opstelplaatsen voor een brandweervoertuig zijn ingetekend, bestaan eventueel mogelijkheden om bluswater te onttrekken uit het open water.

De locatie hebben wij ook weergegeven op de bijgevoegde tekening.

Met vriendelijke groet,

Brandweer / Team Risicobeheersing
Casehouder voor de gemeente Hollands Kroon



Mobiel

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar
Kijk voor de maildisclaimer op de website www.vrnhn.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 24 maart 2026 10:07
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: adviezen ODNHN Balgweg 105 Breezand
Urgentie: Hoog

WAARSCHUWING: Deze e-mail is afkomstig van buiten onze organisatie. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Beste en

Bijgesloten de onderbouwing voor het toepassen van geboorde putten.
In de onderbouwing wordt aangegeven dat de locatie van deze geboorde putten in samenspraak met de veiligheidsregio. Kunnen jullie aangeven waar de geboorde putten het beste gesitueerd kunnen worden?

Met vriendelijke groet,

Team Omgevingsontwikkeling

[redacted]



Van: Camps, Ronald Jan <[redacted]@coa.nl>

Verzonden: dinsdag 24 maart 2026 07:51

Aan: Marco van den Ancker <[redacted]@hollandskroon.nl>

CC: José van der Veldt <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted]@witteveenbos.com

Onderwerp: RE: adviezen ODNHN Balgweg 105 Breezand

Urgentie: Hoog

[EXTERN] Dit bericht is afkomstig van een externe organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of het klikken op links, vooral van onbekende afzenders.

Beste [redacted]

Bijgaand ontvang je de memo van de brandblusvoorziening.

@ [redacted]: Wil jij deze memo toevoegen aan het dossier?

Mvg,

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 23 maart 2026 10:10

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: FW: adviezen ODNHN Balgweg 105 Breezand

Hoi [redacted]

Goed weekend gehad?

Bijgesloten een e-mail van [redacted] van de Veiligheidsregio NHN.

De informatie m.b.t. de uitvoering en capaciteit bluswatervoorziening lijkt nog onvoldoende onderbouwd.

Kan jij dit punt verder (laten) onderbouwen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Team Omgevingsontwikkeling

[redacted]



Van: Tom Luk <[redacted]@vrnhn.nl>

Verzonden: woensdag 18 maart 2026 14:09

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: adviezen ODNHN Balgweg 105 Breezand

[EXTERN] Dit bericht is afkomstig van een externe organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of het klikken op links, vooral van onbekende afzenders.

Beste

De nieuwe aangeleverde gegevens zijn door ons bekeken en onze bevindingen zijn gedeeld in de samenwerkingsruimte. Verder zijn de gegevens bekeken aan de hand van ons schrijven van 2 februari 2026. Daarbij zijn de meeste opmerkingen verwerkt in het plan; blijft volgens ons nog de uitvoering en capaciteit van de bluswatervoorziening over. In de hoeveelheid gegevens heb ik hierover geen informatie kunnen vinden.

Van:

Verzonden: maandag 16 maart 2026 08:39

Aan: ;

Onderwerp: FW: adviezen ODNHN Balgweg 105 Breezand

Urgentie: Hoog

WAARSCHUWING: Deze e-mail is afkomstig van buiten onze organisatie. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Goedemorgen en

Afgelopen week heb ik deze bijlagen ontvangen welke onderdeel uitmaken van de brandveiligheidsbeoordeling. Kunnen jullie de stukken beoordelen?

Met vriendelijke groet,

Team Omgevingsontwikkeling



Van:

Verzonden: donderdag 12 maart 2026 16:44

Aan:

CC: ;

Onderwerp: FW: adviezen ODNHN Balgweg 105 Breezand

Urgentie: Hoog

[EXTERN] Dit bericht is afkomstig van een externe organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of het klikken op links, vooral van onbekende afzenders.

Beste

Bijgaand ontvang je de gevraagde brandveiligheidsrapportage.

@ : wil jij deze toevoegen aan het omgevingsloket?

Mvg,

Coa

Van:

Verzonden: donderdag 12 maart 2026 16:09

Aan:

CC:

< >

Onderwerp: FW: adviezen ODNHN Balgweg 105 Breezand

Dag,

Hierbij deel ik de aanvullende stukken betreft het project COA Breezand.

We hebben de opmerkingen van de veiligheid regio NHN uitgevoerd en uiteengezet in de volgende bestanden.

- Brandveiligheid rapportage door een (externe) deskundige
 - Zie bijlage: 2026-041-1 VDL de Meeuw - COA Breezand BP
- De rookmelders overnemen op tekening.
- Op tekening zetten welk plaatmateriaal we toepassen in de vluchtroute i.v.m. de brandklasse.
 - Zie bijlage: Q25-00275-BV-C-100 Rev. A Woongebouwen 3-persoons

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bouwkundig Engineer



VDL DE MEEUW

A Industrieweg 8, 5688 DP Oirschot

E

M

T +31 499 572 024

W www.vldemeeuw.com

Altijd de ruimte die je nodig hebt



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
